

【電気工事部門部門 Q & A】 No. 03

質問校名	大分県立鶴崎工業高等学校
質問内容&回答	
Q 1. 全国大会のQ & Aでは 1) P F 配管の飛び越し曲げ処理についての回答が 「配管相互間が直接触れないように配管してください。」 2) P F 配管のS曲げ処理についての回答が 「立ち上がり等がしっかりと分かるように処理してください。」 となってましたが、九州大会での処理方法をお伺いします。 A 1. 全国大会のQ & Aに準じて、処理して下さい。従いまして、 1) P F 配管の飛び越し曲げ処理は、 「配管相互が直接触れないように配管してください。」 2) P F 配管のS曲げ処理（ボックス廻り）は、 「立ち上がり等がしっかりと分かるように処理してください。」 となります。 なお、全て全国大会のQ & Aに準じて運営していきますので、その他のQ & A も、ぜひ目を通しておいて下さい。	