

【電気工事部門部門 Q&A】 No. 04

質問校名	長崎県立長崎工業高等学校
質問内容&回答	
Q 1. 木ねじについて 材料表に木ねじ（皿頭）の数量が100個とあります。現在、自校では104個の木ねじを使用する予定です。もし、100個以上を使用すると減点の対象となるのでしょうか。もし、減点対象外の場合、予備（落したり無くしたりする場合もある）も含めて多めに配布して頂けないでしょうか。 A 1. 了解しました。1グロス（144本）入りの箱のまま、配布します。 Q 2. 九州大会用の採点表について 採点表があるのであれば公開して頂けないでしょうか？練習をするにあたり、何を基準にして指導して良いのかわかりません。 A. 採点項目内訳については、全国大会の審査基準（例）に準じますので、そちらを参考にして下さい。 Q 3. 基準墨について 基準墨となる縦墨と横墨はパネルの端まで正確に引かなければ減点となりますか？端から10cm程度墨が入らなくても良いでしょうか。 A 3. 基準点から水平方向、右に800mm・左に750mm、垂直方向、下に1600mmまで墨が入れば大丈夫です。 作業盤の大きさが1800×1800mmなので、余白となる部分が出てきます。そこには墨が入らなくても減点の対象とはなりません。もちろん端まで墨が入っていても大丈夫です。	